

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома НГТУ

И.Л. Рева

« 3 » июля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

В.В. Янпольский

« 4 » июля 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 9 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в помещениях Центра прототипирования, кафедры материаловедения в машиностроении,
лабораторий НОЦ, НИЛ и ЦКП

Новосибирск 2023 г.

Область применения

Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению требований пожарной безопасности в помещениях Центра прототипирования, кафедры материаловедения в машиностроении, лабораторий НОЦ, НИЛ и ЦКП.

Настоящая инструкция по пожарной безопасности разработана во исполнение приказа проректора НГТУ по общим вопросам от 06.12.2022 г. «о проведении огневых работ» № 1668 и требований инструкции по пожарной безопасности (приложение 1 к приказу), Выполнение требований настоящей инструкции обязательны при выполнении работ с использованием работ, связанных с возможностью использования или появления открытого огня .

1 Общие требования пожарной безопасности

1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- курить во всех помещениях и на территории НГТУ;
- пользоваться открытым огнем за исключением выполнения работ согласно пунктам 1.2 – 1.6 настоящей инструкции;
- оставлять без присмотра включенными электрические приборы и оборудование;
- пользоваться самодельными обогревателями;
- использовать некалиброванные плавкие вставки;
- перегружать электрическую сеть;
- загромождать проходы и запасные выходы из помещений

1.2 Выполнение работ, связанных с использованием печей электрического нагрева металлических изделий, электро и газосварочных работ допускается только в специально оборудованных помещениях, оснащенных средствами пожаротушения.

1.3 Выполнение электросварочных работ без дополнительного оформления наряд-допуска допускается только рабочими ОЭП ЦП, аттестованными сотрудниками кафедры материаловедения в машиностроении, лабораторий НОЦ, НИЛ и ЦКП в помещениях ОЭП ЦП 5-122 и 5-152 на сварочных столах.

1.4 Выполнение газосварочных работ без дополнительного оформления наряд-допуска допускается только рабочими ОЭП ЦП на сварочных столах сварочного участка в помещении ОЭП ЦП 5-122.

1.5 Выполнение работ по раскрою металла газовой горелкой допускается выполнять без дополнительного оформления наряд-допуска только рабочими ОЭП ЦП или рабочими отдела главного механика в летний период на площадке хранения металла (место складирования металлического проката).

1.6 Электросварочные работы в помещениях учебных корпусов и студенческого городка могут выполняться только рабочими ОЭП ЦП после оформления заказчиком (комендантами корпусов и общежитий) наряд-допуска на выполнение огневых работ, подписанных заказчиком и специалистом по пожарной безопасности. Заказчик является руководителем работ и отвечает за:

- подготовку помещений к выполнению электросварочных работ;
- приведение мест выполнения работ в соответствующий требованиям техники пожарной безопасности (приложение 1 к приказу № 1668) порядок;
- наблюдение за местом проведения огневых работ после их завершения в течение не менее 4 часов.

Наряд-допуск на выполнение огнеопасных работ в помещениях учебных корпусов и студенческого городка утверждается проректором НГТУ по общим вопросам или главным инженером НГТУ.

1.6 Рабочие ОЭП ЦП несут ответственность за порядок в соответствии с требованиями инструкции по пожарной безопасности (приложение 1 к приказу № 1668) в помещениях сварочных участков 5-122 и 5-152.

2 Требования пожарной безопасности при возникновении возгорания

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **112,01(с мобильного 101)** или **341-52-21**, с указанием точного места загорания, вывести людей из опасной зоны, сообщить о случившемся в отдел охраны НГТУ по телефону **346-12-87**, приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами.

Для тушения загорания в электроустановках пользоваться водой **нельзя**. Для этого применяют углекислотные или порошковые огнетушители, асбестовые одеяла или песок.

Сотрудники, допущенные к работе в помещениях Центра прототипирования, кафедры материаловедения в машиностроении, лабораторий НОЦ, НИЛ и ЦКП **должны уметь:**

- привести в действие средства пожаротушения;
- следить за исправностью электрической проводки, выключателей, вилок и розеток;
- содержать в чистоте и порядке помещение;

Зав. кафедрой

 /Батаев В.А./

« 27 » июня 2023 г.

Директор Центра
прототипирования

 /Буров В.Г./

« 28 » июня 2023 г.

Согласовано:

Специалист по пожарной
профилактике

 /Пестрикова Е.А./

« 28 » июня 2023 г.