



t_{10}	Максимальные установки времени сраб. МТЗ присоединений 10 и 35 кВ
t_{35}	
Проскальзывающие контакты:	
KT2: $t_2' = t_{35} + \Delta t$	$t_2 = t_2 + \Delta t$
KT3: $t_3' = t_{10} + \Delta t$	$t_3 = t_3 + \Delta t$
	$t_1 = \max(t_2, t_3)$

